

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक :- 640/11A  
सेवा में,

दिनांक :- 07-5-12

प्रबन्धक,  
कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल,  
नगरा रसड़ा रोड, सिसवार,  
जिला बलिया।

विषय :- कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल, नगरा रसड़ा रोड, सिसवार, जिला बलिया के भवन का नेशनल बिल्डिंग के सापेक्ष प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या-शून्य दिनांक : 20.04.2012।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

*Prabind*  
Manager  
अधिशासी अभियन्ता  
Columbus International School  
Nagra Rasra Road, Ballia (U.P.)  
बलिया

पत्रांक :-

दिनांक :-

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।

*Principal*  
Principal  
Columbus International School  
Nagra, Rasra Road, Ballia (U.P.)

*Prabind*  
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL  
MANAGER

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बलिया

## जाँच प्रमाण-पत्र

कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल, नगरा रसड़ा रोड, सिसवार, जिला बलिया का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के रिमांक कॉलम के अनुसार पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 colun 12.18.1.1	3.40 Mt.
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.10 Mt.
3	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 Mt.
4	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 Mt.
5	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C., 2005 Clause- 15.1.2	Yes
6	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	पत्र सं०-एफ०एस० 1 नि० दिनांक 15.03.2011	Yes
7	Roofs	R.C.C. slate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Yes

*J.E.*  
P.D.P.W.D  
Ballia.

*AE*  
P.D.P.W.D  
Ballia

*अधिरासी अभियन्ता*  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
बलिया

*Principal*  
Columbus International School  
Nagra, Rasra Road, Ballia (U.P.)

*MANAGER*  
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL